

广东医科大学顺德妇女儿童医院
(佛山市顺德区妇幼保健院)

项目需求书

项目名称: 层流净化维保定点服务公司

一、项目基本情况:

为做好全院层流净化机组系统及配套设备的维修保养工作。现针对该项目进行公开采购, 欢迎各符合条件的供应商报名。

二、项目主要内容:

序号	项目名称	服务期限	服务地点
1	层流净化维保定点服务公司	1年	医院全部院区

二、服务要求:

1. 预算中包含服务实施、配件费、施工费、检查设备、人工费用(包含社保、节假日加班费、保险等)、运输、保险、装卸、售后服务、各项税费以及完成项目内容所需的一切费用等。
2. 供应商承诺所供材料、耗材零配件等必须符合国家相关标准, 保证货物全新正品, 同时能提供相应的产品检验合格证明文件等, 因产品质量引起的一切责任由中标供应商承担。
3. 按季度结算, 结算金额以实际发生数量、协议单价为基准。
4. 供货的耗材型号及材料包括但不限于附件清单所列项目。

三、清单目录:

一、生殖科中心室产品型号、数量

序号	项目	规格型号 (mm) W × H × D	品牌	单位	数量	要求	单价	总价
第一 阶段	更换净化机 组内的 初效 过滤器	初效过滤 器 675*675*4 6		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更 换一次)		
	更换净化机 组内的 初效 过滤器	初效过滤 器 494*494*4 6		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更 换一次)		
	更换净化机 组内的 初效 过滤器	初效过滤 器 430*430*4 6		个	8	过滤效率: 99.9997%(三个月更 换一次)		
第二 阶段	更换净化机 组内的 初效 过滤器	初效过滤 器 675*675*4 6		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更 换一次)		

	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 494*494*46		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 430*430*46		个	8	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
	更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 675*445*381 袋式		个	6	阻燃:F1(六个月更换一次)		
	更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 494*494*381 袋式		个	4	阻燃:F6(六个月更换一次)		
	更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 430*430*381 袋式		个	8	阻燃:F1(六个月更换一次)		
	空调系统维护	10匹主机		台	4	半年维护一次		
第三阶段	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 675*675*46		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 494*494*46		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 430*430*46		个	8	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
第四阶段	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 675*675*46		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 494*494*46		个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		

更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 430*430*46		个	8	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 675*445*381 袋式		个	6	阻燃:F1(六个月更换一次)		
更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 494*494*381 袋式		个	4	阻燃:F6(六个月更换一次)		
更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 430*430*381 袋式		个	8	阻燃:F1(六个月更换一次)		
活性炭过滤器	675*675*46		个	4	一年更换一次		
活性炭过滤器	494*494*46		个	4	一年更换一次		
活性炭过滤器	430*430*46		个	8	一年更换一次		
更换净 高效 过滤器	高效过滤器 630*630*90(无隔板)		个	11	一年更换一次		
更换净 高效 过滤器	高效过滤器 484*484*90(无隔板)		个	18	一年更换一次		
更换净 高效 过滤器	高效过滤器 320*320*90(无隔板)		个	6	一年更换一次		
空调系统维护、清洗	空调净化机组		台	4	一年维护一次		

二、手术室产品型号、数量

序号	项目	品牌、规格型号 (mm) W × H × D	品牌	单位	数量	备注		
----	----	---------------------------	----	----	----	----	--	--

1	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 595*595*46	个	40	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
	更换净化机组内的 初效 过滤器	初效过滤器 595*290*46	个	24	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
	更换 G4 过滤棉	初效过滤器 1250*2000 0*20	个	4	过滤效率: 99.9997%(三个月更换一次)		
2	更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 595*595*500*6P	个	20	阻燃: F1(六个月更换一次)		
	更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 595*290*500*6P 折叠式	个	6	阻燃: F6(六个月更换一次)		
	更换净化机组内的 中效 过滤器	中效过滤器 295*590*380*3P	个	8	阻燃: F1(六个月更换一次)		
3	更换净 高效 过滤器	规格: 595*490*500, 阻燃: F1(六个月更换一次)	个	2	阻燃: F1(六个月更换一次)		
	更换净 高效 过滤器	高效过滤器 610*610*150 折叠式	个	41	一年更换一次		
	更换净 高效 过滤器	高效过滤器 480*480*220, 折叠式	个	10	一年更换一次		
	更换净 高效 过滤器	高效过滤器 610*610*150 折叠式	个	8	一年更换一次		

	更换净高效过滤器	规格: 320*320*20, 折叠式 (一年更换一次)		个	6	一年更换一次		
4	安装费			个	169			
5	净化空气处理机组维修保养			台	6	1、 检查风机、电机 (每月一次) 2、 清洗机组内壁 (每年一次) 3、 清洗盘管 (每年一次) 4、 清洗加热火(每年一次)		
6	手术室清洁消毒			项	1	清洁消毒出风、回风口 (每月一次)		
7	产房清洁消毒			项	1	清洁消毒出风、回风口 (每月一次)		
8	10匹恒温、恒湿机组维修保养			台	1	检查风机、电机、清洗消毒(每三个月一次)		

备注：数量不限于以上列表数量，报价必须包含合同期内医院所属层流设备数量（除已有新增维保合同外），以上单价已含税金发票。

四、维修保养服务要求：（供应商必须在报价文件中说明）

1. 服务商常驻人员安排要求，医院总院不少于_人，驻场人员的社会保险基金管理中心出具的近三个月社保证明，复印件加盖公章，原件备查；
2. 上午 8:00 至下午 6:00 时段值班人数___人以上，其余时段___人以上。（服务商根据实际情况进行响应）
3. 法定节假日要安排足够维保人员值班，保证法定节假日维保工作正常运转。
4. 项目设备维保公司对在本项目法定节假日值班相关人员，必须按国家的标准支付相关

值班费。若因相关值班费用问题影响项目设备正常运行，我院有权单方面解除维保合同。

5. 如报修时应 ____ 小时内到达现场处理， ____ 小时内将问题解决。

6. 当故障维修工作须 24 小时内完成，如 24 小时内未能处理的，应反馈采购人收悉，并提供应急预案。

7. 维保人员应树立为医院，病人服务的思想，对病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与使用部门负责人充分沟通，征得同意才可以实施，遇到暂时不能修复任务，维保人员要向系统使用部门负责人和病人解释原因、大概修复时间，征得使用部门和病人谅解，并尽快修复。

8. 维修保养后保证系统设备安全运转使用，达到正常的制冷、洁净效果。

9. 在不影响采购人正常工作的情况下进行维护保养工作(如利用用餐时间或晚上休息时间等等)，应做到文明施工，做好安全防护措施，并为实际操作人员购买相应的保险。

10. 要做好维修、保养完工后的现场清理工作。

11. 在施工期间，应严格遵守设备维护的安全操作规则，若由于服务方人员操作、维护不当而发生安全事故，维保方须承担全部责任。

12. 维保人员需爱护院方的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。

13. 维护保养中因服务方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由服务方承担。

14. 每次上门服务都需记录，填写《佛山市顺德区妇幼保健院层流净化保养记录表》并交使用部门负责人确认。

15. 供应商提供足够技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的维护保养工作。设立配件专用仓库，配套充足常用配件，避免常用配件提供不及时，对维修过程造成时间上的耽误。

五、项目设备内的维修配件及耗材按合同报价与中标人进行结算，对于合同清单未有列出的配件项目价格需经采购人管理部门审批同意后才能进行采购更换。

六、当项目设备内维修配件由于中标人未能及时提供或双方因零配件价格有异议，采购人可提供配件让中标方免费维修更换。

七、合同履行约定:

1. 签订合同后 7 天内, 供应商须向采购人支付 XXX 元的履约保证金。如供应商不能按合同完成服务, 采购人将对供应商采取以下处罚措施: 罚款 XXX 元/次, 如供应商超过 4 次处罚, 则视为违约, 采购人有权终止合同, 履约保证金不予退还, 无须对供应商做任何赔偿或补偿。
2. 合同到期或双方同意解除合同时, 供应商在无违反本项目合同约定情况下, 供应商应会同采购人及相关部门检查相关服务内容, 如通过检查, 则采购人在 30 个工作日内全额无息退回履约保证金; 如未通过检查, 供应商应按本项目服务要求完成, 直至通过检查后, 方可退回履约保证金。
3. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、合同终止:

1. 出现下列情形之一的, 本项目合同终止:
 - 1.1 在合同服务期内, 因不可抗力情形导致合同无法继续履行的, 而由此导致毁损并造成的损失双方互不承担责任;
 - 1.2 经双方协商一致解除项目合同的。
 - 1.3 其他事宜, 按《合同法》的有关规定执行。

九、评选参考标准:

序号	项目	评分内容	分值
1	服务部分	公司规模、资质、荣誉等	15 分
		近两年相关业绩情况	15 分
拟投入人员情况		10 分	
维保服务方案的合理性、科学性、时效性等		10 分	
现场管理方案的符合性、可行性、科学性等		10 分	
应急预案的的符合性、合理性、科学性等		10 分	
6	价格部分		30 分